



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправок:

107140, г. Москва, а/я 64

21.11.2023 № Исх-8372

На № 16 от 30.10.2023

Генеральному директору
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

scad@scadsoft.ru

Уважаемый Анатолий Александрович!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения нормативно-технических документов в сфере строительства и в пределах компетенции сообщает.

По вопросам 1, 2 (1.2, 1.2, 1.3)

В настоящее время в соответствии с Планом разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденным приказом Минстроя России от 20.01.2023 № 30/пр, осуществляется разработка Изменения № 4 к СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (далее - СП 14.13330.2018).

Окончательная редакция Изменения № 4 к СП 14.13330.2018 в части пунктов 3.58, 5.2.1 СП 14.13330.2018 будет разработана с учетом изложенных в обращении вопросов.

По вопросу 3.

В соответствии с пунктом 8.1.30 СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (далее - СП 63.13330.2018) для определения предельных значений относительных деформаций бетона при внецентренном сжатии или растяжении элементов и распределении в поперечном сечении бетона элемента деформаций только одного знака используются деформационные параметры расчетных диаграмм состояния

бетона ε_{b0} , ε_{bt0} , ε_{b2} и ε_{bt2} , значения которых определяются согласно пунктам 6.1.14, 6.1.20, 6.1.22 СП 63.13330.2018.

СП 14.13330.2018 не регламентирует правила определения указанных показателей.

При расчетах на прочность нормальных сечений изгибаемых и внецентренно сжатых элементов железобетонных конструкций по предельным усилиям в сейсмических районах применяются коэффициенты, предусмотренные пунктом 6.7.2 СП 14.13330.2018.

С уважением,
Заместитель директора



А.А. Пикалов