



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
107140, г. Москва, а/я 64

Генеральному директору
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

E-mail: ta@scadsoft.ru

25.05.2023 № Исх-3320

На № 6 от 11.05.2023

Уважаемый Анатолий Александрович!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение по вопросу разъяснения положений СП 15.13330.2020 «СНиП II-22-81* Каменные и армокаменные конструкции» (далее - СП 15.13330.2020) и в пределах компетенции сообщает.

По пункту № 1. Правила проектирования каменных и армокаменных конструкций (с применением кладки из керамического и силикатного кирпича, керамических, силикатных, бетонных, в том числе ячеистобетонных, природных камней и блоков) вновь возводимых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения, эксплуатируемых в климатических условиях России, определены СП 15.13330.2020.

Требования по расчету с учетом сейсмических нагрузок, по объемно-планировочным решениям и конструированию элементов и их соединений, зданий и сооружений, обеспечивающие их сейсмостойкость, определены СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» (далее - СП 14.13330.2018).

Проектирование зданий и сооружений из каменных и армокаменных конструкций, возводимых в сейсмических районах, следует осуществлять по СП 15.13330.2020 с учетом дополнительных требований, изложенных в СП 14.13330.2018.

По пункту № 2. В соответствии с пунктом 9.17 СП 15.13330.2020 при недостаточном сопротивлении кладки скалыванию, определяемому по формулам (9.2), (9.3), допускается армирование ее продольной арматурой в горизонтальных швах. Расчетное сопротивление скалыванию армированной кладки следует определять по формуле (9.7).

При определении процента армирования по вертикальному сечению стены для определения расчетного сопротивления скалыванию армированной кладки по формуле (9.7) СП 15.13330.2020 допускается учитывать продольную арматуру в горизонтальных швах кладки от сетчатого армирования.

С уважением,
Первый заместитель директора



И.Н. Кузьмин