



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

Е-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:
101000, г. Москва, а/я 677

Генеральному директору
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

scad@scadsoft.ru

11.06.2024 № Исх-3787

На № 4 от 21.05.2024

Уважаемый Анатолий Александрович!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения нормативных документов в сфере строительства и в пределах компетенции сообщает.

В соответствии с пунктом 12.2 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов конструкций кругового сечения диаметром до 70 мм включительно i , Н/м, следует определять по формуле 12.1.

Для определения нормативного значения поверхностной гололедной нагрузки i' , Па, для остальных элементов конструкций по формуле 12.2 применяется коэффициент μ_2 , учитывающий отношение площади поверхности элемента, подверженной обледенению, к полной площади поверхности элемента и принимаемый для объектов с малыми размерами поперечного сечения равным 0,6, для других объектов - по данным специально проведенных исследований.

Под объектом с малыми размерами поперечного сечения подразумевается элемент конструкции, подверженный обледенению, имеющий наибольший габаритный размер поперечного сечения не более 300 мм.

Для указанных элементов допускается принимать $\mu_2=0,6$, если в рамках проведения научно-технического сопровождения не выявлены другие условия обледенения.

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 033BDDDB009FB0B480455E209FA84F02B1
Владелец: Пикалов Александр Анатольевич
Действителен с 18-10-2023 до 18-10-2024

А.А. Пикалов

Исполнитель: Попкова М.В.
тел. 84951330158 доб.106