



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58
E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>
Адрес для почтовых отправлений:
101000, г. Москва, а/я 677

03.07.2024	№	Исх-4393
На № 6	от	24.06.2024

Генеральному директору
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

E-mail: scad@scadsoft.ru
ta@scadsoft.ru

Уважаемый Анатолий Александрович!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения требований пункта 12.3 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (далее – СП 20.13330.2016) и в пределах компетенции сообщает.

По пунктам 1 и 2.

В соответствии с пунктом 12.3 СП 20.13330.2016, в случае, если ветровая нагрузка является основной по степени влияния кратковременной нагрузкой, то гололедные нагрузки допускается не учитывать.

Таким образом, обледенение элементов, в том числе увеличение площади проекции элементов решётчатых конструкций при обледенении, для определения ветровой нагрузки при её совместном действии с гололёдной нагрузкой не учитывается.

Приложение: письмо АО «НИЦ «Строительство» от 01.07.2024 № 3-1122 на 1 л в 1 экз.

С уважением,
Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 033BBDDB009FB0B480455E209FA84F02B1
Владелец: Пикалов Александр Анатольевич
Действителен с 18-10-2023 до 18-10-2024

А.А. Пикалов

Исп.: Пешкова А.В.
тел.: +7 (495) 133-01-58 доб.148
E-mail: peshkova@faufcc.ru



НИЦ строительство
научно-исследовательский центр



№ 3-1122 от «1» 04 2024 г.
на № 4171 от «25» 06 2024 г.

Заместителю директора
ФАУ «ФЦС»
А. А. Пикалову

Уважаемый Александр Анатольевич!

На обращение ООО НПФ «СКАД СОФТ» от 24.06.2024 по вопросу разъяснения положений пункта 12.3 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с Изменениями №1, №2, №3, №4, №5) сообщая следующее:

Согласно требованиям СП 20.13330.2016 обледенение элементов и, в частности, увеличение площади проекции элементов решетчатых конструкций при обледенении для определения ветровой нагрузки при ее совместном действии с гололедной нагрузкой не учитывается.

Директор
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко

И. И. Ведяков

Павлова М.О. по доверенности
№ 050 от 01.01.2024г.

Исполнитель:

И. В. Лебедева, тел. +7 (499) 174-77-35, +7 (916) 561-23-72