



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

101000, г. Москва, а/я 677

10.12.2024 № Исх-9340

На № 16 от 18.11.2024

Генеральному директору

ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

E-mail: scad@scadsoft.ru

Уважаемый Анатолий Александрович!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваше обращение по вопросу применения положений нормативных документов в сфере строительства и в пределах компетенции сообщает.

В соответствии с подразделом 11.2 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (далее – СП 20.13330.2016) для элементов ограждения и узлов их креплений (в частности, конструкций фахверка, навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций фасадов и покрытий) необходимо учитывать пиковые положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки.

Таким образом в соответствии с требованиями подраздела 11.2 СП 20.13330.2016 расчёт на действие пиковой ветровой нагрузки следует выполнять для конструкций фахверка, а именно стоек несущего фахверка, стоек самонесущего фахверка, в том числе воротных, дверных, оконных стоек, а также ригелей фахверка.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 03B953D700D5B03F8E4DAFAE698077AE51
Владелец: Шуркалин Юрий Вячеславович
Действителен с 11-12-2023 до 11-12-2024

Ю.В. Шуркалин

Исп.: Пешкова А.В.
тел. 84951330158 доб.148
Email peshkova@faufcc.ru