



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000  
тел. (495) 133-01-57, 133-01-58  
E-mail: [info@faufcc.ru](mailto:info@faufcc.ru) <http://www.faufcc.ru>  
Адрес для почтовых отправлений:  
107140, г. Москва, а/я 64

Генеральному директору  
ООО НПФ «СКАД СОФТ»

А.А. Маляренко

[scad@scadsoft.ru](mailto:scad@scadsoft.ru)

10.01.2022 № Исх-35  
На № 25 от 20.12.2021

Уважаемый Анатолий Александрович!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» рассмотрело Ваше обращение от 20.12.2021 № 25 о применении пункта 8.1.35 СП 63.13330.2018 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» (далее – СП 63.13330.2018) и сообщает.

Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие изгибающих моментов заключается в проверке достаточности анкеровки продольной арматуры, испытывающей растяжение от момента в наклонном сечении, о чем указано в пункте 8.1.35 СП 63.13330.2018. Если все сечение элемента сжато, то такую проверку не выполняют.

Указания пункта 8.1.35 СП 63.13330.2018 относятся к случаю действия изгибающего момента в одной плоскости. Для элементов, испытывающих косой изгиб или косое внецентренное сжатие, усилие в поперечной арматуре следует определять по указаниям пункта 8.1.35 СП 63.13330.2018.

С уважением,  
Заместитель директора

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01B17A8A0025AD5A9644DBD95D2D3F4F26  
Владелец: Неклюдов Александр Юрьевич  
Действителен с 11-05-2021 до 11-05-2022

А.Ю. Неклюдов